Результат по городским скважинам за 2023 год

		СанПин	№ 3 Совхозная	№ 4 Ковровская	№ 5 Парковая	№ 7 Комсомольская	№ 9 Совхозная резерв.	№ 10 КРШ-Энгельса	№ 14 РЗШ 25	№ 15 Яким. Слобода	№ 16 Яким. Слобода	№ 17 Дмит. Слобода	№ 18 Дмит. Слобода	№ 19 п.Войкова	№ 12 Коммунальный пр.	№11 п.Строителей	№1 п.Муромский.	№2 п.Муромский	Александровский р-р
запах	баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
привкус	баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цветность	градус	20	16,1	2,9	5,1	21	4,7	2,9	0	13,2	9,5	0	0	2,1	0	30	5,1	30	7,7
мутность	мг/дм³	1,5	1,14	0,84	0	0	1,97	0	0	0,93	1,61	0	0	0	0	1,91	0	1,97	0
pH	ед.pH	6--9	7,58	7,67	7,45	7,33	7,4	7,72	7,47	7,51	7,5	7,29	7,37	7,29	7,43	7,38	7,45	7,45	7,33
железо	мг/дм³	0.3(1)	0,36	0,34	0,28	0,67	0,78	0,36	0,23	0,45	0,64	0,4	0,4	0,65	0,133	0,97	0,133	0,97	0,37
жесткость	°Ж	7(10)	7,7	8,5	8,1	10	7,6	7,8	6,6	8,4	8,3	8	7,9	13,5	9,2	6,3	6,6	6,9	8,1
хлориды	мг/дм³	350	0	0	0	21,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
окисляемость	мг/дм³	5	2	0,74	0,5	0,98	1,46	0	1,05	1,18	1,16	0,78	0,7	0,66	0,58	0,62	1,86	0,74	0,3
АПАВ	мг/дм³	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фенол	мг/дм³	0,25	0,0077	0,0029	0	0	0,0065	0,00061	0	0,0106	0	0	0,0024	0	0	0,00081	0	0	0
нефтепродукты	мг/дм³	0,1	0,017	0,028	0,007	0,015	0,014	0,013	0,024	0,015	0,014	0,016	0,012	0,015	0,011	0,013	0,018	0,02	0
сухой остаток	мг/дм³	1000	392	530	516	658	487	465	398	521	556	494	464	881	580	343	369	390	450
аммиак	мг/дм³	2	1,03	0	0,45	0,37	0	0	0	0,3	0	0,3	0,38	0,124	0	0	0,15	0,16	0
нитриты	мг/дм³	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нитраты	мг/дм³	45	0	0,76	0	0	0	0,25	0	0,47	0,98	0	1,61	4,1	0	0	0	0	0,34
кальций	мг/дм³		91	88	103	130	94,6	98	84	119	98	103	102	192	122	83	126	90	95
магний	моль/дм³			2,8	3,6	3,5	3,2	2,1		0,04	3	2,9	2,5	4,6	3,4	0,04	0,32	2,5	3,4
щелочность	моль/дм³		5,4	5,7	5,2	5,3	5,8	5,3	6,3	5,3	6,9	5,7	6,1	6,5	6,2	6,3	5,5	6,7	4,8
марганец	мг/дм³	1	0,015	0,022	0	0,027	0,058	0,028	0	0,024	0,046	0,028	0,03	0,028	0	0,018	0,023	0	0,024
сульфаты	мг/дм³	500	121	270	145	190	126	113	87	119	128	109	104	181	197	68	68	73	96
фтор	мг/дм³	1,5	1,31	1,31	1,1	0,96	1,22	1,28	0,8	1,19	1,39	1,2	1,07	1,38	1,11	0,98	1,14	1,05	1,05
медь	мг/дм³	1	0,003	0,0007	0,0024	0,0026	0,0037	0,0007	0,00082	0,00091	0,0024	0,0012	0,0019	0	0,00098	0,00081	0,0036	0,0036	0,0068
цинк	мг/дм³	5	0,005	0,002	0,0092	0,006	0,00086	0,00062	0,0049	0,0012	0,0045	0,0008	0,0014	0,004	0,0041	0,0043	0,0039	0,0035	0,0033
кадмий	мг/дм³	0,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
свинец	мг/дм³	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
молибден	мг/дм³	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мышьяк	мг/дм³	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
хром 6	мг/дм³	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
алюминий	мг/дм³	0,5	0	0	0	0,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
фосфаты	мг/дм³		0,132	0,173	0,098	0,061	0	0,141	0,033	0,14	0,056	0,101	0,153	0,086	0,223	0,095	0,093	0,096	0
никель	мг/дм³	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
цианиды	мг/дм³	0,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКБ	КОЕ/100 см³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие
ОМЧ	КОЕ/100 см³	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
Энтерококи	КОЕ/100 см³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие
E.coli	КОЕ/100 см³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие

Начальник экологической службы МУП "Водоканал" Анисимова С.Ю.

"СОГЛАСОВАНО"
Главный государственный санитарный врач по округу Муром,
Муромскому, Меленковскому, Селивановскому районам

до I января сисч года.

30.03.22г

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в округе Муром в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21* руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

№ п/п	наименование мероприятий	ориенти-ровочная стоимость (тыс.руб.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Источник финанси-рования
1.	Строительство станции очистки воды, реконструкция станции 2 подъема на Александровском водозаборе, реконструкция скв №11, в т.ч.:								
	-разработка проектно-сметной документации	10 000	10000						Собственные средства МУП "Водоканал"
	- строительство	800 000	400000	400000					Бюджетные средства (местн.+обл.+федерал.)
2.	Строительство водопровода Д=200мм от ул. Куйбышева до ул. Орловская через д. Орлово со строительством станции третьего подъема на ул. Куйбышева , в .т.ч.:								
	-разработка проектно-сметной документации (выполнено)								
	- строительство	49 305	49305						Бюджетные средства (местн.+обл.+федерал.)
	ИТОГО:	859305	459305	400000	0	0	0	0	
	В том числе: собственные средства МУП "Водоканал"	10 000	10000	0	0	0	0	0	
	Бюджетные средства (местный+областной+федеральный)	849 305	449305	400000	0	0	0	0	

* Выполнение данных мероприятий, включенных в схему водоснабжения округа Муром, позволит довести качество питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

№	Показатели	Единица измерения	
	Обобщенные показатели		
1	Жесткость общая	мг-экв/л	7
	Неорганические показатели		
3	железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,3
	Органолептические показатели		
5	Цветность	градус	20
6	Мутность	мг/л	1,5

На сновании федерального закона РФ №416-ФЗ от 07.12.2011г. Гл.4 ст. 23., на срок реализации плана мероприятий МУП "Водоканал" округа Муром на 2022-2027г.г. по приведению качества питьевой воды в соответсвие с установленными требованиями, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой питьевой воды установленным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

№	Показатели	Единица измерения	
	Обобщенные показатели		
1	Жесткость общая	мг-экв/л	10
	Неорганические показатели		
3	железо (Fe, суммарно)	мг/л	1
	Органолептические показатели		
5	Цветность	градус	35
6	Мутность	мг/л	2

согласовано
до 1 января 2024 года.